

EG-försäkran om överensstämmelse

Nedanstående gäller för produkt CAM 40 /.., CAM 80 /.., CA(M) 100 /..

Härmed intygar vi att ovanstående produkter i levererat utförande överensstämmer med följande tillämpliga bestämmelser:

EG-Maskindirektiv

2006/42/EG

($P_2 < 2,2$ kW - V/beräknad Hz, Punkten på kurvan vid Q_{max} -> L_{pA} uppmätt ≤ 70 dBA/R:1m - H:1m)

($P_2 \geq 2,2$ kW - V/beräknad Hz, Punkten på kurvan vid Q_{max} -> L_{pA} uppmätt ≤ 80 dBA/R:1m - H:1m)

Lågspänningsdirektiv

2006/95/EG

Bulleremissioner från utomhusutrustning

2000/14/EG

($P_2 < 2,2$ kW - V/beräknad Hz, punkten på kurvan vid Q_{max}) -> LWA uppmätt 84 dBA/LWA garanterat 85 dBA/Procedur följd: Bilaga V

($P_2 \geq 2,2$ kW - V/beräknad Hz, punkten på kurvan vid Q_{max}) -> LWA uppmätt 94 dBA/LWA garanterat 95 dBA/Procedur följd: Bilaga V

Tillämpliga harmoniserade normer, speciellt:

EN 60034-1

EN 60335-1

EN 60335-2-41

EN 292-1

EN 292-2

EN 55014

EN ISO 3744

Växjö, 2010-09-01



Berit Lindahl

Kvalitetsansvarig, WILO Sverige AB